



160021113030



(2016) 国认监认字 (387) 号



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0260

检 验 报 告

编号:2018DPWA00169

产品名称

太阳能路灯专用锂电池组

规格型号

12V 100AH

委托单位

东莞市耐普新能源有限公司

国家太阳能光伏产品质量监督检验中心





国家太阳能光伏产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No:2018DPWA00169


共3页 第1页

产品名称		太阳能路灯专用锂电池组	规格型号	12V 100AH
			商 标	---
委托单位	名称	东莞市耐普新能源有限公司	产品等级	---
	地址	东莞市虎门镇沙角社区凤凰西路南侧边A区3号5楼	抽样基数	---
生产单位		---	样品数量	1只
抽样地点		---	抽样方法	---
抽样日期		---	生产日期/批号	---
样品接收日期		2018-05-04	样品状态	符合检验要求
检验日期		2018-05-15~2018-05-16	检验类别	委托检验
检验依据		IEC 62620: 2014 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes — Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications		
检验结论		样品经检验, 所检项目符合IEC 62620: 2014标准规定的要求。		
主检:  审核:  批准:   签发日期: 2018-05-24				
备 注		---		

检验报告附图或照片

No:2018DPWA00169

共3页 第2页



检 验 结 果

No:2018DPWA00169

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价
1	25℃放电性能	---	-----	-----	合格
1.1	(1/10)I _t 放电性能	---	电池组按6.3.1规定进行试验，放电容量应不低于额定容量的100%	103.9%	合格
备注:	标称电压为12V，额定容量C ₁₀ 为100Ah，I _t A=100A，放电终止电压为9.0V，放电率类型S。				

注 意 事 项

- 1、报告无检验检测专用章无效。
- 2、复制检验报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对本报告检验结果有异议者，请于收到报告之日起15日内向本机构提出。
- 6、送样委托检验，本机构仅对来样负责。
- 7、检验剩余样品请在收到报告后三个月内携送样凭证领取，逾期不领者，将按本机构规定处理样品。

国家太阳能光伏产品质量监督检验中心

检验机构地址：江苏省无锡市锡山区东亭春新东路8号/新吴区新华路5号

检验机构业务电话（含区号）：0510-88705210/88206953

检验机构传真(含区号)：：0510-85216866/88206953

检验机构邮编：214101/214028

检验机构E-mail:wxt@wxzjs.com

